



歯科医院 (2015-6年)

1ヶ月あたりの電気使用量の推移



1ヶ月あたりの電気使用量の対前年削減率



	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
総電力(導入前年)		1,077	1,033	1,189	948	947	818	852	969	1,135	1,037	1,033
総電力(導入年)	942	999	878	924	905	821						
電灯(導入前年)		950	872	996	827	862	730	735	824	870	857	917
電灯(導入年)	874	910	736	748	759	741						
動力(導入前年)		127	161	193	121	85	88	117	145	265	180	116
動力(導入年)	68	89	142	176	146	80						
総電力対前年比		-7.2%	-15.0%	-22.3%	-4.5%	-13.3%						
電灯対前年比		-4.2%	-15.6%	-24.9%	-8.2%	-14.0%						
動力対前年比		-29.9%	-11.8%	-8.8%	20.7%	-5.9%						

ECO CHIP設置月

<考察>

ECO CHIPを設置後、動力の3月を除き、電灯も動力も対前年比で下がっている。これは同地区において、3月の気温が対前年より、極端に低く、暖房を入れる機会が多かったためと思われる。

動力：暖房、冷房、医療機器のモーターなどの電源

電灯：照明などの電源